TÁJÉKOZTATÓ MELLÉKVÍZMÉRŐK FELSZERELÉSÉHEZ, ELKÜLÖNÍTETTEN MÉRT LOCSOLÁSI MÉRŐ TELEPÍTÉSÉHEZ

A közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést a víziközmű-szolgáltatásról szóló **2011. évi CCIX. törvény**, illetve az annak végrehajtásáról szóló **58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet**, a lakossági vízbekötések kialakításának módját az **MSZ 22115:2002 Magyar szabvány** határozza meg.

Az ingatlanon felhasznált víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó, az elszámolás a bekötési vízmérőn alapul.
A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből adódó vízfelhasználást – eltérő megállapodás hiányában – a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles megfizetni a víziközmű-szolgáltatónak.

A mellékvízmérő a közös bekötési vízmérővel már rendelkező ingatlan (pl. társasház, de családi házak lakásai is) **elkülönített** (egyedi) **ivóvízhasználatának** mérésére, elszámolására szolgál, melyen keresztül lehetőség van elkülönítetten mért
- nem locsolási célú illetve
- locsolási célú ivóvízfelhasználásra.

A mellékvízmérők – akár locsolási célú, akár nem locsolási célú – a bekötési vízmérőn túl a felhasználó felőli oldalon (belső ivóvízhálózaton) kerül felszerelésre, mely a felhasználó tulajdona, így a mellékvízmérőkkel kapcsolatos költségek (hitelesítés, csere, meghibásodás, fenntartás, állagmegóvás… stb.) is a felhasználót terhelik.
A mellékvízmérők hitelesítését is, mint a bekötési vízmérőket, 8 évente szükséges elvégezni.

Az elkülönített vízhasználatra a felhasználási hely tulajdonosának mellékszolgáltatási szerződést kell kötni a víziközmű-szolgáltatóval.

I. MELLÉKVÍZMÉRŐ (NEM LOCSOLÁSI CÉLÚ) FELSZERELÉS ÜGYINTÉZÉSÉNEK MENETE

1. MELLÉKVÍZMÉRŐ FELSZERELÉSI IGÉNY BEJELENTÉSE

A felmerülő igény esetén az elkülönített felhasználási hely tulajdonosának/használójának a mellékvízmérő beépítésére vonatkozóan a víziközmű-szolgáltató **hozzájárulását kell beszereznie**.

A hozzájárulási kérelemhez be kell benyújtania az 58/2013.(II.27.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletének II. részében meghatározott, **szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervező által elkészített tervdokumentációt, 2 eredeti példányban** melyet el kell juttatnia társaságunk Ügyfélkapcsolti csoportjához.

Az igénybejelentéshez ki kell tölteni és írásban benyújtani :
Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell:
- az igénybejelentő nevét, címét, az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a mellékvízmérővel ellátni kívánt építmény, épület rendeltetését, a tervezett vízigényeket.
- *Felelősségvállalási nyilatkozatot*
- ***F-04-B-07*** *Ügyféltájékoztató, nyilatkozatok, hozzájárulások* c. nyomtatvány adatvédelmi nyilatkozat
- 2 pld. tervdokumentáció

(A formanyomtatványok letölthetők a www.vizcenter.hu oldalról is.)

Az igénybejelentés benyújtható:
- **személyesen** (a lakóhelyéhez legközelebb eső) az ügyfélkapcsolati irodába/infóponton, vagy
- **postai úton** a TRV Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. sz. alatti címen.

Társaságunk a beadott és rendelkezésre álló dokumentumokat, adatokat ellenőrzi, az esetleges hiányosságokról, illetve elutasításról **legkésőbb 5 napon** belül írásban tájékoztatja az igénylőt.
Amennyiben a tervdokumkentáció formai vagy műszaki okokból nem felel meg a követelményeknek a víziközmű-szolgáltató hiánypótlást, kiegészítést kérhet.

2. TERVDOKUMENTÁCIÓ ALKALMASSÁGÁNAK ELBÍRÁLÁSA, ENGEDÉLYEZÉSE

A szaktervező által elkészített mellékvízmérő felszerelési tervdokumentáció alapján a víziközmű-szolgáltató **írásban nyilatkozik a tervalkalmasságáról, megadja engedélyét**, hozzájárul a mellékvízmérő felszereléséhez, amelyről írásban tájékoztatja a felhasználót és egyben közli a mellékvízmérő **nyilvántartásba vételéért**, **plombálásáért, felülvizsgálatáért** fizetendő díjat.

A TRV Zrt. alap esetben nem vállal mellékvízmérő felszerelést.

Amennyiben a terv engedélyezésre került, **a belső ivóvíz hálózaton a mérőhely** a mellékvízmérő felszerelésével **kiépíthető**.
A mellékvízmérő felszereléséhez célszerű szakember segítségét igénybe venni, aki felelősséget vállal elvégzett munkájáért.

3. BEFIZETÉS IGAZOLÁSA

A mellékvízmérő nyilvántartásba vételi díjának, plombálásának, a szerelés felülvizsgálati díjának költségeit meg kell előlegezni, a befizetését igazoló szelvényt be kell mutatni, a felszerelés elkészültét készre kell jelenteni Ügyfélszolgálatunknak, az ***F-47-B-03 Bekötési megrendelő*** c. nyomtatványuk megfelelő részének kitöltésével
- e-mailben ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu , vagy postai úton megküldeni,
- a társaság területileg illetékes ügyfélszolgálati irodáiban személyesen bemutatni.

Az ügyfélszolgálat a befizetés igazolását követően értesíti az illetékes műszaki területet, aki időpontot egyeztet a felhasználóval a mellékmérő felszerelésének felülvizsgálatára, plombálására.

4. MELLÉKVÍZMÉRŐ ELHELYEZÉS, BEÉPÍTÉS ELŐÍRÁSAI

- A mellékvízmérő helyet úgy kell kialakítani, hogy biztosított legyen a mellékvízmérő hozzáférhetősége, leolvashatósága, cserélhetősége, rongálás-, fagyás elleni védelme.
- A mellékvízmérő elhelyezhető a bekötési vízmérő mellé a vízmérő aknában (az akna mérete min. 1,0 x 1,0 x 1,30 m legyen, a lebúvó nyílás mérete: 60 x 60 cm) vagy épületen belül (társasházak esetén), a lakószobák kivételével a lakás bármelyik helyiségében.
- A vízmérő aknába kizárólag nedvesen futó vízmérő építhető be a mérettől függő beépítési hossz megtartásával.
- A mellékvízmérőt csak vízszintesen lehet beépíteni, (számlapjának vízszintesnek kell lennie).
- A mellékvízmérő környéki csővezetékek szakszerű rögzítéséről gondoskodni kell.
- A mellékvízmérő elé és után elzáró szerelvényt kell beépíteni, a vízmérőt oldható (hollandi) kötéssel kell beszerelni, hogy a zárral (mérővédelemmel) történő ellátása biztosítható legyen.

- Épületen belül a lakásban elhelyezett mellékvízmérő a helyiség padlószintjétől 40 – 130 cm magasság között legyen elhelyezhető, számlapjával vízszintesen.

5. A MELLÉKVÍZMÉRŐ FELSZERELÉS FELÜLVIZSGÁLATA, ÁTVÉTELE

A műszaki terület munkatársa az egyeztetett időpontban a felhasználási helyen ellenőrzi a jóváhagyott terv szerinti beépítést, **a mellékvízmérő hitelességét** (a hitelességre vonatkozó bizonylatot kérjük átadni), a mellékvízmérő állását és felhelyezi a zárógyűrűket (plombákat).
A mérő átvétele során az adatokat jegyzőkönyvben rögzíti, melyet a felhasználó is aláírásával lát el, adott esetben fényképfelvételt készít. Társasházi lakás mellékmérő esetében, átvételre csak a MOM Zrt. által gyártott AQUARIUS RS és ARIES IS típusú mérők kerülhetnek.
A felhasználó által is aláírt jegyzőkönyvben szereplő adatok alapján a mellékvízmérőt nyilvántartásunkban felvezetjük és a továbbiakban a mellékvízmérőn mért felhasználás alapján számlázzuk a felhasználás ellenértékét.
A beszerelt mellékvízmérő üzembe helyezését kizárólag a TRV Zrt. végezheti!
Téli időszakban (november 15. – március 15. között) a munkavégzés szünetel.

II. ELKÜLÖNÍTETTEN MÉRT, LOCSOLÁSI MÉRŐ TELEPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS MENETE

A felhasználóknak a 10 %-os locsolási kedvezményen kívül lehetőségük van elkülönített mérőhelyen locsolási célú vízfelhasználás elkülönített mérésére.
A telepítés során nem követelmény önálló mérőakna kialakítása, de a mérőeszköz állagmegóvása, a fagyvédelem biztosítása a felhasználó kötelezettsége.
A locsolási célú vízfelhasználás után csatornahasználati díj nem számítható fel és a vízmennyiség kizárólag locsolási célra használható.
A két kedvezmény közül a felhasználó szabadon választhat, de egyidejűleg csak az egyik vehető igénybe.

1. LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZMÉRŐ FELSZERELÉSI IGÉNYBEJELENTÉS

A felmerülő igény esetén az elkülönítetten mért locsolási célú vízmérő beépítésére vonatkozóan a felhasználási hely tulajdonosának/használójának a víziközmű-szolgáltató **hozzájárulását kell beszereznie**.

A hozzájárulási kérelemhez be kell benyújtania az 58/2013.(II.27.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletének III. részében meghatározott **szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervező által elkészített tervdokumentációt, 2 eredeti példányban,** melyet el kell juttatnia társaságunk Ügyfélkapcsolti csoportjához.

Az igénybejelentéshez ki kell tölteni és írásban benyújtani :
Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell
- az igénybejelentő nevét, címét, az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a locsolási célú vízmérővel ellátni kívánt építmény, épület rendeltetését, a tervezett vízigényeket.
- *Felelősségvállalási nyilatkozatot*
- ***F-04-B-07*** *Ügyféltájékoztató, nyilatkozatok, hozzájárulások* c. nyomtatvány adatvédelmi nyilatkozat
- 2 pld. tervdokumentáció

(A formanyomtatványok letölthetők a www.vizcenter.hu oldalról is.

Az igénybejelentés benyújtható:

- **személyesen** (a lakóhelyéhez legközelebb eső) az ügyfélkapcsolati irodába/infóponton, vagy
- **postai úton** a TRV Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. sz. alatti címen.

Társaságunk a beadott és rendelkezésre álló dokumentumokat, adatokat ellenőrzi, az esetleges hiányosságokról, illetve elutasításról **legkésőbb 5 napon** belül írásban tájékoztatja az igénylőt.
Amennyiben a tervdokumentáció formai vagy műszaki okokból nem felel meg a követelményeknek a víziközmű-szolgáltató hiánypótlást, kiegészítést kérhet.

2. TERVDOKUMENTÁCIÓ ALKALMASSÁGÁNAK ELBÍRÁLÁSA, ENGEDÉLYEZÉSE

Az elkülönítetten mért, locsolási célú vízmérő telepítésére vonatkozó tervdokumentáció alapján a víziközmű-szolgáltató írásban nyilatkozik a tervdokumentáció alkalmasságáról, megadja engedélyét, hozzájárulását és nyilatkozatát írásban eljuttatja a felhasználónak, mely nyilatkozat tartalmazza a locsolási vízmérő **nyilvántartásba vételéért**, **plombálásáért, felülvizsgálatáért** fizetendő díjat.

Amennyiben a tervdokumentáció engedélyezésre került, **a belső ivóvíz hálózaton a locsolási víz mérésére szolgáló mérőhely kiépíthető**, a locsolási mérő felszerelésével, mérőhely kialakítással.
A TRV Zrt. nem vállal elkülönítetten mért, locsolási célú vízmérő felszerelést.

3. LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZMÉRŐ ELHELYEZÉS, BEÉPÍTÉS ELŐÍRÁSAI

- A locsolási célú vízmérő helyet úgy kell kialakítani, hogy biztosított legyen a locsolási célú vízmérő hozzáférhetősége, leolvashatósága, cserélhetősége, rongálás-, fagyás elleni védelme.
- A locsolási célú vízmérő elhelyezhető a bekötési vízmérő mellé a vízmérő aknában (az akna mérete min. 1,0 x 1,0 x 1,30 m legyen, a lebúvó nyílás mérete: 60 x 60 cm).
- A vízmérő aknába kizárólag nedvesen futó vízmérő építhető be a mérettől függő beépítési hossz megtartásával.
- A locsolási célú vízmérőt csak vízszintesen lehet beépíteni, (számlapjának vízszintesnek kell lennie), elé és után elzáró szerelvényt kell beépíteni, a vízmérőt oldható (hollandi) kötéssel kell beszerelni, hogy a zárral (mérővédelemmel) történő ellátása biztosítható legyen.

4. BEFIZETÉS IGAZOLÁSA

A locsolási vízmérő nyilvántartásba vételi díjának, plombálásának, a szerelés felülvizsgálati díját meg kell előlegezni, a befizetését igazoló szelvényt be kell mutatni, a felszerelés elkészültét készre kell jelenteni Ügyfélszolgálatunknak, az ***F-47-B-03 Bekötési megrendelő*** c. nyomtatványuk megfelelő részének kitöltésével

- e-mailben ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu , vagy postai úton megküldeni,
- a társaság, területileg illetékes ügyfélszolgálati irodáiban személyesen bemutatni.

Az ügyfélszolgálat a befizetés igazolását követően értesíti az illetékes műszaki területet, aki időpontot egyeztet a felhasználóval a locsolási vízmérő felszerelésének felülvizsgálatára, plombálására.

5. A LOCSOLÁSI VÍZMÉRŐ FELSZERELÉS FELÜLVIZSGÁLATA, ÁTVÉTELE

A műszaki terület munkatársa az egyeztetett időpontban a felhasználási helyen ellenőrzi a terv szerinti beépítést, a locsolási vízmérő hitelességét (a hitelességre vonatkozó bizonylatot át kell adni), mérő állását és felhelyezi a zárógyűrűket (plombákat).
A locsolási mérő átvétele során az adatokat jegyzőkönyvben rögzíti, melyet a felhasználó is aláírásával lát el, adott estben fényképfelvételt készít.
A felhasználó által is aláírt jegyzőkönyvben szereplő adatok alapján a locsolási vízmérőt nyilvántartásunkban felvezetjük és a továbbiakban a locsolási vízmérőn mért felhasználás után fizetendő vízdíj levonásra kerül a csatornahasználati díjból.
A beszerelt locsolási vízmérő üzembe helyezését kizárólag a TRV Zrt. végezheti!

Téli időszakban (november 15. – március 15. között) a munkavégzés szünetel.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.